



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.1189.2023.AO

WPŁYNĘŁ
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego

data 2024-05-29

ilość załączników
podpis 18.5.2024

Łowicz, dnia 21 maja 2024 r.
30 MAJ 2024

BR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2024, poz. 572) podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek który wpłynął w dniu 8 grudnia 2023 r., Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- Usługę wodną** – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z studni nr 4 zlokalizowanej na dz. ew. nr 54/8, obręb 0009 Ożarów Mazowiecki oraz studni nr 8 zlokalizowanej na dz. ew. nr 228, obręb 0011 miasto Ożarów Mazowiecki, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie na potrzeby wodociągu gminnego, zaspokajającego potrzeby socjalno - bytowe mieszkańców miejscowości Ożarów Mazowiecki, miejscowości Konotopa, Bronisze, Jawczyce i Mory, w ilości:

$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,0222 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr. dobowa}} = 1200 \text{ m}^3/\text{doba}$

$Q_{\text{dop. roczne}} = 438000 \text{ m}^3/\text{rok}$

przy następujących zasobach eksploatacyjnych:

- dla studni nr 4 - $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 10,5 \text{ m}$
- dla studni nr 8 - $Q = 70,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 12,5 \text{ m}$

Z up. Dyrektora
Z-CĄ DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Otrzymują:

1. Urząd Miasta w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informację zwrotną dotyczącą okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;
2. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informację zwrotną dotyczącą okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
4. Aa

Sprawę prowadzi: Aneta Orlińska

mail: aneta.orknska@wody.gov.pl tel.: (46) 811-50-60 wew. 31