



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 09.03.2021 r.

IZA.272.1.4.2021

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

1. W dniu 09.03.2021 r. o godz. 13:00 w Błoniu odbyła się wizja lokalna w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr IZA.272.1.4.2021 pn.: „**Remont części edukacyjnych I i II piętra w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu**”
2. W wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego: Piotr Sienkiewicz, Julia Stańczyk.
3. W wizji wzięli udział przedstawiciele Wykonawców:
- 4.
5. Pytania:
W trakcie wizji zostały zadane następujące pytania dotyczące wyjaśnienia SWZ:
 - a) Czy należy przewidzieć montaż nakładek na wszystkich parapetach, tzn. w klasach i na korytarzu?
 - b) Czy należy przewidzieć montaż nowej kraty oraz balustrad na schodach?
 - c) Czy należy przewidzieć skucie całości terakoty znajdującej się na schodach?
 - d) Czy na korytarzach przewidzieć montaż sufitu podwieszanego?
 - e) Czy należy przewidzieć likwidację naświetli?
 - f) Czy na schodach zamontować terakotę czy wykładzinę PCV?

Udzielono następujące odpowiedzi:

- a) Montaż nakładek przewidzieć na wszystkich parapetach na I i II piętrze;
- b) Kratę oraz balustradę należy zdemontować i ponownie zamontować po zakończeniu prac budowlanych;
- c) Tak należy skuć całość terakoty na schodach;
- d) Nie, systemowy sufit podwieszany jest przewidziany do montażu w łazienkach;
- e) Tak, należy przewidzieć likwidację naświetli korytarzy;
- f) Na schodach należy przewidzieć montaż wykładziny PCV wraz z profilami i nakładkami antypoślizgowymi.

Na tym wizję zakończono.