



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, dnia 23 września 2020 r.

IZA.272.1.9.2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ HALI PNEUMATYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W BŁONIU**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie ww. zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający niniejszym przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W PFU przewidziano roboty związane z naprawą i uzupełnieniem pęknięć w istniejącej nawierzchni typu natrysk. Informujemy, że nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk jest nawierzchnią która nie jest przeznaczona do zabudowy w obiektach wewnętrznych z uwagi na skład chemiczny oraz brak atestów na trudnopalność, który jest podstawowym wymogiem w zakresie stosowania w obiektach wewnętrznych

Czy zamawiający zmieni technologię wykonania nawierzchni na spełniającą wymogi do zabudowy w obiektach wewnętrznych oraz w związku z tym wskaże dokładnych zakres robót nawierzchniowych niezbędnych do wykonania, takich jak np.: demontaż nawierzchni, utylizacja itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ na następujące:

„Raporty z badań reakcji na ogień, wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, potwierdzające, że oferowany system nawierzchni spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.”

Zamawiający wskazał zakres robót w inwentaryzacji pęknięć nawierzchni. Zostały wskazane miejsca pęknięć oraz powierzchnie uszkodzone. Wykaz stanowi materiał pomocniczy dla wykonawców w celu opracowania oferty. Wykonawca musi dobrać takie parametry wykonania, oraz zdecydować jaką powierzchnię należy naprawić, w celu zapewnienia oferowanej gwarancji.

STAROSTA
[Podpis]
Jan Węchliński

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

tel. 22 733 72 69

e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Więcej informacji znajdziecie Państwo: <https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych>