



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel./fax 22 733-72-12
www.pwz.pl e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

Ożarów Mazowiecki, dnia 14 lutego 2020 r.

IZA.272.1.1.2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Roboty budowlane polegające na budowie budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym - etap I wraz z prawem opcji”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie ww. zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający niniejszym przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie niejasności stwierdzonych w toku analizy dokumentacji projektowej.

Według wycień projektowych pompa ciepła musi pokryć zapotrzebowanie na ciepło w wysokości 105kW. Według projektu dobrano urządzenie o znamionowej mocy cieplnej 106,6 kW (BO/W35).

Natomiast w tabelce „WYMAGANE dane techniczne dobranej pompy ciepła typu solanka/woda”(zał_2) widnieje zapis o urządzeniu, gdzie nominalna moc cieplna wynosi 134,6 kW (BO/W35).

Według danych technicznych z katalogu (zał_1) do tabeli (zał_2) zostały wpisane złe dane techniczne z wyższego modelu pompy (zamiast modelu BW302.C110 zostały wpisane dane z modelu BW302.C140).

Na schemacie technologicznym (zał_3) również widnieje pompa o mocy nominalnej 106,6 kW(BW302.C110). Proszę o wyjaśnienie niejasności i jednoznaczne określenie, którą z pomp należy zastosować.

Odpowiedź 1:

Obliczenie i dobór urządzeń był wykonywany na bazie pompy ciepła Vitocal 300-G typ BW302.C110 firmy Viessmann i taka pompę ciepła należy zastosować przy realizacji projektu (lub równoważny zamiennik).

Aktualnie firma Viessmann jako zamiennik oferuje pompę ciepła BW302.D110.

Na stronie 4 części opisowej zostały pomyłkowo wpisane dane pompy ciepła BW302.C.140. Poprawiona strona 4 opisu w załączeniu.

W tabeli z danymi technicznymi zostały podane wartości pompy ciepła BW302. D110, która jest aktualnie w ofercie firmy Viessmann (zamiennie do C110).

Zwracamy uwagę, że w projekcie nie jest wydzielona moc grzewcza, jaką do układu ma dostarczyć pompa ciepła, która w układzie biwalentnym-równoległym pracuje jako główne źródło ciepła. Przy doborze urządzeń instalacji prosimy o zwrócenie uwagi na temperatury pracy (zasilania/powrotu) poszczególnych obiegów grzewczych, dopasowanych do pracy z pompą ciepła (niskie temperatury zasilania wody grzewczej).

STAROSTA
[Podpis]
Jan Zgierski