



**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 12.07.2020 r.

IZA.272.1.11.2022

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

W dniu 12.07.2022 r. w miejscowości Błonie odbyła się wizja lokalna w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym nr IZA.272.1.11.2022 pn.: „**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W BŁONIU**”

1. W wizji lokalnej udział wziął przedstawiciel Zamawiającego:
2. W wizji lokalnej wzięli udział przedstawiciele Wykonawców:
3. W trakcie wizji zadano następujące pytania:
 - a) Czy Zamawiający potwierdza fakt, konieczności pozostawienia części budynku , który jest planowany do rozbiórki?
 - b) Czy w zakresie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, należy zastosować kostkę betonową o podobnych parametrach jak istniejąca? Czy nowe utwardzenia należy powiązać z utwardzeniami istniejącymi.
 - c) Z jakiego materiału wykonana jest konstrukcja budynku przewidzianego do rozbiórki?
4. Odpowiedzi:
 - a) Zamawiający potwierdza fakt, konieczności pozostawienia części budynku po rozbiórce, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową;
 - b) Wykonanie utwardzenia terenu należy wykonać z kostki betonowej o podobnych parametrach jak kostka istniejąca. Należy powiązać nowe utwardzenia terenu z istniejącymi;
 - c) Istniejący budynek wykonany jest z elementów żelbetowych prefabrykowanych na których oparta jest konstrukcja stalowa dachu. Przekrycie dachu stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe.
5. Na tym wizje zakończono.
6. Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia.