



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel./fax 22 733-72-12
www.pwz.pl e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 stycznia 2019 r.

IZA.272.1.22.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), pn.: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii**”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie ww. zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi:

Pytanie 1: Zespół Szkół NR 1 w Błoniu - pytanie dotyczące zakresu regulacji c.o.

- czy istniejące piony posiadają zawory regulacyjne podpionowe?
- proszę o podanie ilości istniejących pionów
- czy każdy pion wyposażony jest w szafkę z drzwiczkami na zawór regulacyjny?
- ile jest istniejących grzejników
- jakie są istniejące grzejniki ? (płytkowe/żeliwne)
- czy istniejące grzejniki wyposażone są w głowice termostatyczne z wkładkami?

Odpowiedź 1: W celu wyjaśnienia kwestii liczby grzejników i wyposażenia pionów instalacyjnych, zamawiający udostępni archiwalną dokumentację instalacji c.o. w budynku jako uzupełnienie do OPZ (ZS nr 1 w Błoniu – instalacja c.o. – rzuty).

Pytanie 2: Zespół Szkół NR 1 w Błoniu - PYTANIE DO ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, - Zamawiający w odpowiedziach piszę, iż załącza schematy technologiczne istniejących węzłów - w przypadku tego budynku - brak takowego. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 2: Zamawiający załącza schemat technologiczny kotłowni jako uzupełnienie do OPZ (ZS nr 1 w Błoniu - Schemat technologiczny kotłowni).

Pytanie 3: Czy istniejący węzeł posiada sprawne zawory regulacyjne/ mieszające z siłownikami/ licznik ciepła z przetwornikiem ?

Odpowiedź 3: Zgodnie z wiedzą zamawiającego wszystkie urządzenia kotłowni są sprawne.

Pytanie 4: Z którego roku jest istniejący węzeł i jaką ma moc?

Odpowiedź 4: W kotłowni zainstalowane są dwa kotły gazowe o łącznej mocy 570 kW; zainstalowane zostały w 2002 r.

Pytanie 5: Z uwagi na fakt, iż modernizacji ma podlegać istniejący węzeł cieplny, proszę o potwierdzenie, że w zakres wchodzi jedynie - montaż automatyki pogodowej tzn. regulatora pogodowego, czujnika zewnętrznego i czujników wewnętrznych

Odpowiedź 5: W przedmiotowym budynku znajduje się kotłownia gazowa z pełną regulacją. W zakres prac termomodernizacyjnych może wchodzić jedynie regulacja instalacji c.o. w budynku.

Pytanie 6: Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, w zadaniu 1 - termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, należy uwzględnić również wymianę instalacji gniazd wtykowych wraz z osprzętem?. W dokumencie PFU napisane jest - „łącznie zinventaryzowano 102 punkty świetlne, w tym 86 żarówek i 16 świetlówek do wymiany. Opracowanie obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji, włączników, tablic elektrycznych i zabezpieczeń.

Nie, przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji gniazd wtykowych.