



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel./fax 22 733-72-
www.pwz.pl e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

Ożarów Mazowiecki, dnia 26 lutego 2019 r.

IZA.272.1.8.2019

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pn. Dokończenie prac budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb auli dydaktyczno-widowiskowej z zapleczem na realizację celów kulturalnych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

W odpowiedzi na złożony przez wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie I. W jakiej pozycji w kosztorysach znajdują się daszki stalowe przeszklone zewnętrzne?

Odpowiedź: Konstrukcja zadaszeń znajduje się w przedmiarze dla Zadania I etap II Poz. 65 - 70 d.1.2.10.

Pytanie II. Proszę o podanie dokładnej specyfikacji paneli akustycznych ściennych.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższą tabelą

α_p , Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku						α_w	Klasa pochłaniania dźwięku	Prywatność: AC(1,5), wskaźnik, ASTM E1111, ASTM E1110
125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz			
0,25	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	240