

Ożarów Mazowiecki, dnia 24 listopada 2016 r.

.....
(nazwa zamawiającego)

AG.272.2.17.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup wraz z demontażem i montażem klimatyzatorów dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

1. Ofertę należy złożyć:

- a) w siedzibie Zamawiającego – ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
- b) faksem na numer: 22 733 72 12
- c) e-mailem na adres: zamowienia.publiczne@pwz.pl

2. Na kopercie/ faksie/ w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: *Zakup wraz z montażem klimatyzatorów dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.*

3. Ceny podane w ofercie mają, winny być wyrażone cyfrą i słownie.

4. Cena winna obejmować całość zamówienia.

5. Opis przedmiotu zamówienia:

- a) szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1;
- b) o zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada udokumentowane uprawnienia do montażu i serwisu oferowanych klimatyzatorów.

6. Wymagany termin realizacji umowy do dnia: 23 grudnia 2016 r.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- a) Cena – 100%**

8. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
- formularz oferty,
 - KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty,
 - referencje lub kserokopie zapłaconych faktur za wykonanie podobnych usług w okresie dwóch lat.
9. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
10. Oferta powinna przedstawiać wartość całego przedmiotu zamówienia.
11. W celu złożenia prawidłowej, w pełni wyczerpującej oferty Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej rozmieszczenia przewidzianych do wymiany klimatyzatorów.
12. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia nie będzie uwzględniał popełnianych przez Wykonawców błędów w przedstawionej kalkulacji kosztów.
13. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymagom.
14. Termin złożenia ofert:
- Oferty należy złożyć w terminie do dnia: **01 grudnia 2016 r.**
15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- a) Pan Zbigniew Rębiś,
 - b) tel.: 22 733 72 72, e-mail: zrebis@pwz.pl.
16. Informacje dotyczące zawierania umowy:
- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego.


.....
(data i podpis)

1. Klimatyzator DAIKIN model FTX25KV o mocy chłodniczej nominalnej 2,5kW z sterowaniem ściennym z czynnikiem chłodniczym R410A – 1 szt.

Jednostka wewnętrzna:

- Kolor – jasny: biały, beżowy, kremowy;
- Ciśnienie akustyczne (Chłodzenie) Wysoki / Nom / Niski dBA - 40/33/26/20;
- Moc akustyczna – 55 dBA;
- Sprawność nominalna EER / COP - 3.78/4.36;
- Roczne nominalne zużycie energii –331kWh;
- Sprawność sezonowa chłodnicza (EN14825) Pdesign/SEER – 2.5kW/6.55;
- Sprawność sezonowa grzewcza (EN14825) Pdesign/SCOP – 2.4kW/4.61.

Jednostka zewnętrzna:

- Ten sam producent do jednostki wewnętrznej;
- Moc odpowiadająca mocy jednostki wewnętrznej;
- W przypadku konieczności mocowania jednostki zewnętrznej na dachu Zamawiający wymaga by mocowanie jednostki na pokryciu dachowym wykonano za pomocą odpowiedniego do tego typu instalacji stelażu, tak by urządzenie nie spoczywało bezpośrednio na pokryciu dachowym.

Sterowanie ścienne:

- Sygnowane logiem producenta jednostki wewnętrznej/zewnętrznej;
- Harmonogram czasu pracy z możliwością zaprogramowania do 5 czynności dla każdego dnia pracy. Liczba harmonogramów minimum 3;
- Wyświetlacz wyświetlający godzinę, tryb pracy, nastawioną temperaturę;
- Zegar 12/24 godziny z automatycznym ustawianiem czasu letniego;
- Przyciski znajdujące się na panelu mają umożliwiać: włączenie/wyłączenie klimatyzatora, zmianę trybu pracy, regulację temperatury, regulację prędkości wentylatora, regulację kierunku nawiewu;
- Menu w języku polskim.

2. Klimatyzator DAIKIN model FTX35KV o mocy chłodniczej nominalnej 3,5kW z sterowaniem ściennym z czynnikiem chłodniczym R410A – 3 szt.

Jednostka wewnętrzna:

- Kolor – jasny: biały, beżowy, kremowy;
- Ciśnienie akustyczne (Chłodzenie) Wysoki / Nom / Niski dBA – 43/34/27/20;
- Moc akustyczna – 58 dBA;
- Sprawność nominalna EER / COP – 3.4/4.0;
- Roczne nominalne zużycie energii – 510kWh;
- Sprawność sezonowa chłodnicza (EN14825) Pdesign/SEER – 3.5kW/6.42;
- Sprawność sezonowa grzewcza (EN14825) Pdesign/SCOP – 2.8kW/4.64;

Jednostka zewnętrzna:

- Ten sam producent do jednostki wewnętrznej;

- Moc odpowiadająca mocy jednostki wewnętrznej;
- W przypadku konieczności mocowania jednostki zewnętrznej na dachu Zamawiający wymaga by mocowanie jednostki na pokryciu dachowym wykonano za pomocą odpowiedniego do tego typu instalacji stelażu, tak by urządzenie nie spoczywało bezpośrednio na pokryciu dachowym.

Sterowanie naściennie:

- Sygnowane logiem producenta jednostki wewnętrznej/zewnętrznej;
- Harmonogram czasu pracy z możliwością zaprogramowania do 5 czynności dla każdego dnia pracy. Liczba harmonogramów minimum 3;
- Wyświetlacz wyświetlający godzinę, tryb pracy, nastawioną temperaturę;
- Zegar 12/24 godziny z automatycznym ustawianiem czasu letniego;
- Przyciski znajdujące się na panelu mają umożliwiać: włączenie/wyłączenie klimatyzatora, zmianę trybu pracy, regulację temperatury, regulację prędkości wentylatora, regulację kierunku nawiewu;
- Menu w języku polskim.

3. Klimatyzator DAIKIN model FTX50KV o mocy chłodniczej nominalnej 5kW z sterowaniem naściennym z czynnikiem chłodniczym R410A – 2 szt.

Jednostka wewnętrzna:

- Kolor – jasny: biały, beżowy, kremowy;
- Ciśnienie akustyczne (Chłodzenie) Wysoki / Nom / Niski dBA – 43/39/34/31;
- Moc akustyczna – 59 dBA;
- Sprawność nominalna EER / COP – 3.58/3.80;
- Roczne nominalne zużycie energii – 698kWh;
- Sprawność sezonowa chłodnicza (EN14825) Pdesign/SEER – 5kW/6.59;
- Sprawność sezonowa grzewcza (EN14825) Pdesign/SCOP – 4.6kW/4.1.

Jednostka zewnętrzna:

- Ten sam producent do jednostki wewnętrznej;
- Moc odpowiadająca mocy jednostki wewnętrznej;
- W przypadku konieczności mocowania jednostki zewnętrznej na dachu Zamawiający wymaga by mocowanie jednostki na pokryciu dachowym wykonano za pomocą odpowiedniego do tego typu instalacji stelażu, tak by urządzenie nie spoczywało bezpośrednio na pokryciu dachowym.

Sterowanie naściennie:

- Sygnowane logiem producenta jednostki wewnętrznej/zewnętrznej;
- Harmonogram czasu pracy z możliwością zaprogramowania do 5 czynności dla każdego dnia pracy. Liczba harmonogramów minimum 3;
- Wyświetlacz wyświetlający godzinę, tryb pracy, nastawioną temperaturę;
- Zegar 12/24 godziny z automatycznym ustawianiem czasu letniego;
- Przyciski znajdujące się na panelu mają umożliwiać: włączenie/wyłączenie klimatyzatora, zmianę trybu pracy, regulację temperatury, regulację prędkości wentylatora, regulację kierunku nawiewu;
- Menu w języku polskim.

4. Klimatyzator DAIKIN model FTXS25K o mocy chłodniczej nominalnej 2,5kW z sterowaniem ściennym z czynnikiem chłodniczym R410A przeznaczony do pomieszczenia technicznego do pracy ciągłej – 1 szt.

Jednostka wewnętrzna:

- Kolor – jasny: biały, beżowy, kremowy;
- Ciśnienie akustyczne (Chłodzenie) Wysoki / Nom / Niski dBA – 41 / 33 / 25;
- Moc akustyczna – nie większa niż 58 dBA;
- Sprawność nominalna EER / COP – 4.39 / 4.67;
- Roczne nominalne zużycie energii – 285kWh;
- Sprawność sezonowa chłodnicza (EN14825) Pdesign/SEER – 2.5kW/7.9;
- Sprawność sezonowa grzewcza (EN14825) Pdesign/SCOP – 2.5kW/4.78;
- Automatyczny restart urządzenia po awarii zasilania.

Jednostka zewnętrzna:

- Ten sam producent do jednostki wewnętrznej;
- Moc odpowiadająca mocy jednostki wewnętrznej;
- W przypadku konieczności mocowania jednostki zewnętrznej na dachu Zamawiający wymaga by mocowanie jednostki na pokryciu dachowym wykonano za pomocą odpowiedniego do tego typu instalacji stelażu, tak by urządzenie nie spoczywało bezpośrednio na pokryciu dachowym.

Sterowanie ściennie:

- Sygnowane logiem producenta jednostki wewnętrznej/zewnętrznej;
- Harmonogram czasu pracy z możliwością zaprogramowania do 5 czynności dla każdego dnia pracy. Liczba harmonogramów minimum 3;
- Wyświetlacz wyświetlający godzinę, tryb pracy, nastawioną temperaturę;
- Zegar 12/24 godziny z automatycznym ustawianiem czasu letniego;
- Przyciski znajdujące się na panelu mają umożliwiać: włączenie/wyłączenie klimatyzatora, zmianę trybu pracy, regulację temperatury, regulację prędkości wentylatora, regulację kierunku nawiewu;
- Menu w języku polskim.

5. Klimatyzator DAIKIN model FTXS35K o mocy chłodniczej nominalnej 3,5kW z sterowaniem ściennym z czynnikiem chłodniczym R410A przeznaczony do pomieszczenia technicznego do pracy ciągłej – 1 szt.

Jednostka wewnętrzna:

- Kolor – jasny: biały, beżowy, kremowy;
- Ciśnienie akustyczne (Chłodzenie) Wysoki / Nom / Niski dBA – 45 / 37 / 29;
- Moc akustyczna – 59 dBA;
- Sprawność nominalna EER / COP – 4.07 / 4.76;
- Roczne nominalne zużycie energii – 430kWh;
- Sprawność sezonowa chłodnicza (EN14825) Pdesign/SEER – 3.5kW/7.47;
- Sprawność sezonowa grzewcza (EN14825) Pdesign/SCOP – 3.6kW/4.85;
- Automatyczny restart urządzenia po awarii zasilania.

Jednostka zewnętrzna:

- Ten sam producent do jednostki wewnętrznej;

- Moc odpowiadająca mocy jednostki wewnętrznej;
- W przypadku konieczności mocowania jednostki zewnętrznej na dachu Zamawiający wymaga by mocowanie jednostki na pokryciu dachowym wykonano za pomocą odpowiedniego do tego typu instalacji stelażu, tak by urządzenie nie spoczywało bezpośrednio na pokryciu dachowym.

Sterowanie naścienne:

- Sygnowane logiem producenta jednostki wewnętrznej/zewnętrznej;
- Harmonogram czasu pracy z możliwością zaprogramowania do 5 czynności dla każdego dnia pracy. Liczba harmonogramów minimum 3;
- Wyświetlacz wyświetlający godzinę, tryb pracy, nastawioną temperaturę;
- Zegar 12/24 godziny z automatycznym ustawianiem czasu letniego;
- Przyciski znajdujące się na panelu mają umożliwiać: włączenie/wyłączenie klimatyzatora, zmianę trybu pracy, regulację temperatury, regulację prędkości wentylatora, regulację kierunku nawiewu;
- Menu w języku polskim.