

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 grudnia 2018 r.

.....
(pieczęć Zamawiającego)

IZA.272.2.42.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

2. Nazwa Wydziału, z podaniem numeru telefonu osoby uprawnionej do kontaktu z oferentami:

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji:

- Pan Zbigniew Rębiś – 22 733 72 72 – w sprawie opisu przedmiotu zamówienia;
- Pani Monika Węsek – 22 733 72 12 – w sprawie przeprowadzenia postępowania.

3. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Monitorowanie odebranych sygnałów alarmowych pochodzących z lokalnego systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **monitorowanie odebranych sygnałów alarmowych pochodzących z lokalnego systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim.**

W skład budynków Starostwa Powiatu Warszawskiego wchodzi obiekty:

1. Budynek Główny Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
2. Budynek Starostwa – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji;
3. Budynek Starostwa – Wydział Komunikacji i Transportu;
4. Budynek Starostwa – Kancelaria Radców Prawnych;
5. Budynek Biura Geodezji;
6. Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Zamawiający wymaga podejmowania interwencji przez cały okres trwania umowy przy pomocy grupy ochrony doraźnej na sygnały alarmowe pochodzące z lokalnego systemu alarmowego.

Czas jaki wymaga Zamawiający na podjęcie interwencji przez grupę ochrony doraźnej to do 5 minut od odebrania sygnału alarmowego w godzinach od 22:00 do 6:00, a w godzinach od 6:00 – 22:00 czas ma wynosić nie dłużej niż 15 minut od odebrania sygnału alarmowego.

Zamawiający wymaga, aby sposób informowania osób upoważnionych ze strony Zamawiającego o otrzymaniu sygnału alarmowego miał formę telefonicznego powiadomienia, niezależnie od pory dnia czy nocy oraz w sytuacji jeżeli wysłana grupa ochrony doraźnej po sprawdzeniu obiektu na zewnątrz nie zaobserwowała na miejscu śladów włamania.

Zamawiający żąda aby wraz z dostarczeniem comiesięcznej faktury vat dołączał szczegółowe zestawienie interwencji.

5. Termin realizacji przedmiotu umowy: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najniższa cena – 100 %

7. Cena winna obejmować całość zamówienia.

8. Wnioski o wyjaśnienia odnośnie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia należy składać w formie elektronicznej (email: zamowienia.publiczne@pwz.pl) lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

9. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

- uzupełniony formularz oferty (Załącznik nr 1),
- kopia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

10. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

- a) ofertę należy sporządzić (wypełnić) według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
- b) ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@pwz.pl;
- c) **Termin składania ofert do dnia 24 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Ogłoszenie wyników postępowania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru.

12. Zamawiający informuje, że:

- a) podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
- b) o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

13. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni – liczony od dnia złożenia oferty.

Starosta

Jan Żychliński