



UWAGI:

1. PRET SPAWAĆ DO BLACHY PODSTAWY OBWODOWO SPOINĄ PACHWINOWĄ GR. 7mm
2. PRET PO ZAMOCOWANIU PODSTAWY I JEJ WYPOZIOMOWANIU OBCIĄŻĆ 20mm POWYŻEJ GÓRNEJ NAKRETKI
3. BLACHĘ MOCOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO DACHU NA DODATKOWYM FRAGMENTCIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
4. MALOWANIE ANTYKOROZYJNE:
1xFARBA ANTYKOROZYJNA,
CHLOROKAUCZUKOWA

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCOWANIA

Lp.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	CIĘŻAR JEDNOST. [kg]	CIĘŻAR CAŁKOW. [kg]
1	BLACHA GR. 10mm, 150x150	1	1,77	1,77
2	PRET GWINTOWANY Ø12/M12 x 250	1	0,888	1,47
3	NAKRETKA M12	8	0,008	0,06
4	PODKŁADKA Ø13	4	0,016	0,06
SUMA				3,36kg
CIĘŻAR ŁĄCZNY DLA 4 PODPÓR 1 PODESTU				13,44kg
CIĘŻAR ŁĄCZNY DLA 8 PODPÓR 2 PODESTÓW				26,88kg

WYKONAĆ:
4 SZT DLA KAŻDEJ PODSTAWY
RAZEM 8 SZT.

INWESTOR: STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO,
UL.POZNAŃSKA 129/133, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO,
UL.POZNAŃSKA 129/133, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

TYTUŁ: PB. "KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO JAKO ARCHIWUM DOKUMENTACJI ORAZ SKŁADNICĘ AKT"

MOCOWANIE PODSTAW DACHOWYCH SKRAPLACZY



"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

PROJEKTANT:	MGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLK/2469/PWOK/09	06-2010	
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	06-2010	
SKALA RYSUNKU:	1:100	NR PROJEKTU:	201009/PB	NR RYSUNKU: KL/3